



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RESPOSTA DO FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO

Protocolo FAT Nº.: 500018-3/2025
Projeto Técnico Nº.: 023513/3510104/2023
Endereço: RUA PARANÁ, 81
Bairro: CENTRO Município: CANDIDO RODRIGUES
Ocupações: Escola em geral
Data Resposta: 08/05/2025
Situação: Deferido

Solicitação do Formulário para Atendimento Técnico:

Venho por meio desta FAT, solicitar a alteração do isométrico, onde mudamos o local da reserva incêndio, passando de subterrânea para elevada. a disposição da tubulação também foi alterada. Informo que não houve alteração de bomba e nem no projeto em questão, a não ser os fatos mencionados

Informo a Vossa Senhoria o parecer referente ao FAT acima referenciado:

Solicitação DEFERIDA.

CAP PM CASSIO KOITSI HASHIZUME DA LUZ - Analista de FAT

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".